



- LEGENDA:
- ZK-1 Oznaczenie złącza kontrolnego instalacji odgromowej
- Symbol Złącze krzyżowe – uniwersalne
- Symbol Złącze rynnowe
- Symbol Iglica z drutu h=0,5m
- Symbol Zwód pionowy do złącza kontrolnego

- UWAGI:
- * Instalację odgromową dachu wykonać za pomocą drutu FeZn Ø8
 - * Instalację układać na dachu na uchwytych przystosowanych do typu pokrycia dachu
 - * Zwody pionowe do złącza kontrolnego prowadzić drutem FeZn Ø8mm w rurze winidurowej Ø20 pod ociepleniem elewacji budynku.
 - * Metalowe ławy kominarskie oraz metalowe obróbki dachu połączyć drutem FeZn Ø8 z instalacją odgromową.
 - * Konstrukcję syreny alarmowej połączyć z instalacją odgromową drutem FeZn Ø8.
 - * Drabinę metalową na dach połączyć z instalacją odgromową.
 - * Metalowe drabinki śniegowe oraz inne metalowe elementy wystające ponad poziom dachu połączyć z instalacją odgromową.

RZUT DACHU
SKALA 1:50

<div><div><div></div><div>2</div></div><div>"AKWADRAT" Sp. z o.o. ul. Mieszka I 57/5, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. /095/ 738 86 68</div></div>				
TEMAT:	PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU REMIZY NA FUNKCJĘ BIBLIOTEKI NA DZIAŁCE O NR EWID. 334/1, OBRĘB KOŁKI, GMINA CHOSZCZNO			
ADRES:	KOŁKI, GMINA CHOSZCZNO, DZIAŁKA O NR EWID. 334/1			E-6
TYTUŁ RYS.:	RZUT DACHU – INSTALACJA ODGROMOWA.		1:50 SKALA	ARK. NR
	IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ UPRAWNIEŃ	NR UPR.	DATA	PODPIS
PROJEKTANT:	MGR INŻ. MICHAŁ ŻYTKOWSKI Upr. bud. do proj. w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.	14/89/GW	16.11.12r.	
SPRAWDZIŁ:	INŻ. LECH KOSOBUECKI Upr. bud. do proj. w spec. instalacji elektrycznych w zakresie pełnym.	52/84	16.11.12r.	
OPRACOWAŁ:	MGR INŻ. ARKADIUSZ FANSELAU		16.11.12r.	