



Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno

tel/fax 95 765 2375, e-mail: techniczny@mpgkchoszczno.pl

NIP 594-15-69-663 REGON 320430448 PKD 36.00 Z

DT.WT.02/2023

Choszczno, dnia 17.03.2023 r.

**WARUNKI TECHNICZNE DO OPRACOWNIA PROJEKTU BUDOWLANEGO
SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
PROJEKTOWANYCH W DZIAŁKACH NR EWID. 1/4, 642 OB. 1 CHOSZCZNO.**

Na podstawie §24 ust.1 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Choszczno oraz w związku z wnioskiem z dnia 9.02.2023 r. nr DT.WT.2/2023 wnioskodawca: „STRAND SP. Z O.O.” ul. Żniwna 17, 25-419 Kielce, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Choszcznie informuje, iż projektowane sieci należy projektować według następujących zasad:

I PROJEKTOWANE SIECI:

1. PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA:

1.1 Sieć zaprojektować do/od istniejącej sieci wodociągowej w110 biegnącej w dz. nr ewid. 1/4 ob. 1 Choszczno (odcinek sieci oznaczony na załączniku graficznym kolorem niebieskim).

1.2 Zapotrzebowanie na wodę- zgodnie z wnioskiem:

Woda pobierana na cele:

-bytowe w ilości:

$Q_{d\acute{s}r} - 46,0 \text{ m}^3/\text{dobę}$; $Q_{h \text{ max}} - 17,3 \text{ m}^3/\text{godzinę}$;

q- $12,0 \text{ dm}^3/\text{s}$

-przeciwpożarowe w ilości:

q- $10,0 \text{ dm}^3/\text{s}$

2. PROJEKTOWANA SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ:

2.1 Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektować do/od istniejącej sieci ks300 biegnącej w dz. nr ewid. 1/4, ob. 1 Choszczno (odcinek sieci oznaczony na załączniku graficznym kolorem brązowym). Włączenie realizować poprzez istniejącą studnię rewizyjną.

2.2 Ilość odprowadzanych ścieków – zgodnie z wnioskiem:

Rodzaj odprowadzanych ścieków – bytowe:

$Q_{d\acute{s}r} - 42\text{m}^3/\text{dobę}$; $Q_{h \text{ max}} - 16\text{m}^3/\text{godzinę}$;

2.3 Jakość odprowadzanych ścieków:

BZT5 \leq 500 , CHZT \leq 1000, zawiesina ogólna \leq 100, azot ogólny \leq 50, fosfor ogólny \leq 5

II PARAMETRY TECHNICZNE:

1. Sieć wodociągowa w obrębie planowanego osiedla wykonać z rur PE o średnicy min. 110mm uwzględniającej zapotrzebowanie na wodę do celów bytowo-gospodarczych oraz p-poż.
2. Sieć kanalizacji sanitarnej w obrębie planowanego osiedla wykonać z rur PVC o średnicy min. 200mm.
3. Głębokość ułożenia przewodów powinna wynikać z istniejącego uzbrojenia, warunków gruntowo-wodnych oraz obliczeń projektowych.
4. Włączenie do sieci wykonuje zarządca sieci MPGK Sp. z o. o.
5. Należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie, posiadające zgodność producenta wyrobu PN lub aprobatę techniczną.

III. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE.

1. Przyłączenia dokonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót instalacyjnych.
2. Budowa sieci wymaga zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej zgodnie z zastrzeżeniem art. 30 ust.1b ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane po uzgodnieniu przez MPGK Sp. z o. o. w Choszcznie.
3. W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, MPGK Sp. z o. o. informuje, że należy złożyć do Starosty Choszczeńskiego wnioski o objęcie naradą koordynacyjną sytuowania projektowanej sieci wod-kan. O sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Starostę.
4. W przypadku prowadzenia przewodów przez grunty nie będące wyłączną własnością inwestora – inwestor powinien doprowadzić do ustanowienia na cudzym bądź stanowiącym współwłasność inwestora gruncie, przez który przechodzą przewody, służebności gruntowej na rzecz obecnego i przyszłych właścicieli gruntu, do którego przewód jest doprowadzony. Służebność ta powinna umożliwić przeprowadzanie konserwacji przewodu oraz gwarantować do nich dostęp w celach eksploatacyjnych i usuwaniu awarii.

Otrzymuje:

1. Wnioskodawca- 1 egz.
2. MPGK aa – 1 egz.

z up. PREZESA


mgr inż. Paweł Gatwa
Kierownik ZWIK

