



Burmistrz Choszczno

ul. Wolności 24
73-200 Choszczno
e-mail : sekretariat@gmina.choszczno.pl
http://www.choszczno.pl

Sekretariat: tel. 95 / 765 93 01
fax. 95 / 765 93 06

Choszczno, dnia 11 kwietnia 2019 roku

Znak sprawy: BP.6733.11.10.2018.2019.JI

OBWIESZCZENIE

Stosownie do postanowień art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 113 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r., (Dz. U z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),

zawiadamiam

strony postępowania, dotyczącego wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 11/2018 z dnia 08 października 2018 roku dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej WN 110 kV z traktem światłowodowym zasilającej kolejową podstawę trakcyjną PT Choszczno na działkach oznaczonych nr ewid. 79, 80, 35/1, 77, 36/1, 34/2, 26/30, 25 obręb 2 miasta Choszczno, działka oznaczona nr ewid. 206 obręb Koplin, działka oznaczona nr ewid. 193 obręb Pakość, gmina Choszczno,

o wydaniu postanowienia dot. sprostowania z urzędu oczywistej omyłki w zakresie

punkt 1 decyzji i analizy o treści:

„ Budowa elektroenergetycznej linii kablowej WN 110 kV z traktem światłowodowym zasilającej kolejową podstawę trakcyjną PT Choszczno o łącznej długości ok. 1300 mb w części poza terenami zamkniętymi o łącznej długości ok. 850 mb. Odcinek na terenach zamkniętych kolejowych o długości ok. 450 mb objęty osobnym postępowaniem, nie objęty niniejszą decyzją. Projektowany kabel 110 kV XRUHAKXS (żyła robocza aluminiowa, żyła powrotna miedziana), kabel światłowodowy 48 włóknowy. Linia ułożona w wykopie o szerokości 0,7 m i głębokości minimum 1,2 m. Na skrzyżowaniach z inną infrastrukturą linia kablowa zostanie ułożona w rurach osłonowych, kabel światłowodowy będzie układany w kanalizacji. Na trasie zamontowane zostaną studnie kablowe SK2.”

zastępuje się słowami:

„Budowa elektroenergetycznej linii kablowej WN 110 kV z traktem światłowodowym zasilającej kolejową podstawę trakcyjną PT Choszczno o łącznej długości ok. 1300 mb w części poza terenami zamkniętymi o łącznej długości ok. 850 mb. Odcinek na terenach zamkniętych kolejowych o długości ok. 450 mb objęty osobnym postępowaniem, nie objęty niniejszą decyzją. Projektowany kabel 110 kV XRUHAKXS (żyła robocza aluminiowa, żyła powrotna miedziana), kabel światłowodowy 48 włóknowy, głowice kablowe, ogranicznik przepięć, odłącznik liniowy. Linia ułożona w wykopie o szerokości 0,7 m i głębokości minimum 1,2 m. Na skrzyżowaniach z inną infrastrukturą linia kablowa zostanie ułożona w rurach osłonowych, kabel światłowodowy będzie układany w kanalizacji. Na trasie zamontowane zostaną studnie kablowe SK2.”

Pozostała treść decyzji pozostaje bez zmian.

Niniejszą informację wywieszono w dniu 11 kwietnia 2019 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Choszcznie, oraz na stronie internetowej UM w Choszcznie (www.choszczno.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

Od postanowienia służy stronom prawo zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie przy pl. Batorego 4 – za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od daty dokonania się obwieszczenia.

BURMISTRZ
Robert Adamczyk