



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Bolesława Chrobrego 27, 73-200 Choszczno
tel. (95) 765 72 82, fax (95) 765 00 85
NIP: 594-12-31-622, REGON: 000586879
e-mail: sanepidchoszczno@wp.pl

Choszczno, dnia 06 lipca 2016 roku

HK.4402. KW67.16

**Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.**
ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1412), § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie z urządzenia wodociągowego (Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci) w miejscowości **Wardyń** gmina Choszczno będącego w zarządzaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Choszcznie, w dniu **21.06.2016 r.** w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** na podstawie sprawozdania nr LB/W/1620/2016 z dnia 28.06.2016 r. nr próbki W 1620-06/16 uznaje, że w badanym zakresie próbka nie odpowiada wymaganiom sanitarnym z załącznika nr 3 część B „Dodatkowe wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne” (ze względu na przekroczenia zawartości manganu 61 µg/l) i stwierdza **brak przydatności warunkową przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Wardyń**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: sekretariat@mpekchoszczno.pl)
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Choszczna (drogą elektroniczną sekretariat@choszczno.pl).
2. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie (drogą elektroniczną hk@wsse.szczecin.pl).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Choszcznie
[Podpis]
mgr Lidia Polak
specjalista zdrowia publicznego