

Choszczno, dnia 17 stycznia 2017 r.

HK.600.4400.333-334.16
dot. Krytej Pływalni

DECYZJA

Na podstawie art. 12 i 27 ust.1 oraz art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 z późn. zmianami), art. 104 § 1, art. 130 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zmianami), § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016), art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1866 z późn. zmianami),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie

po rozpatrzeniu protokołu poboru próbek wody nr HK/333-334/16 z dnia 05.12.2016 r. oraz przeanalizowaniu sprawozdań z badań próbek wody z dnia 15.12.2016 r.:

- sprawozdanie z badań nr Sp/BM/PW/4461/16 z dnia 15.12.2016 r. nr próbki Sp/BM/PW/4570/16 (*natrysk w szatni damskiej*),
- sprawozdanie z badań nr Sp/BM/PW/4462/16 z dnia 15.12.2016 r. nr próbki Sp/BM/PW/4571/16 (*natrysk w szatni męskiej*),

a także protokołu nr HK/1-2/17 z dnia 02.01.2017 r. oraz przeanalizowaniu sprawozdań z badań próbek wody z dnia 12.01.2017 r.:

- sprawozdanie z badań nr Sp/BM/PW/23/17 z dnia 12.01.2017 r. nr próbki Sp/BM/PW/23/17 (*natrysk w szatni damskiej*),
- sprawozdanie z badań nr Sp/BM/PW/24/17 z dnia 12.01.2017 r. nr próbki Sp/BM/PW/24/17 (*natrysk w szatni męskiej*),

pobranych w ramach nadzoru sanitarnego z instalacji wodociągowej stanowiącej zaopatrzenie wody ciepłej przeznaczonej do celów sanitarnych dla osób korzystających z Krytej Pływalni „Wodny Raj” w Choszcznie ok. 100 osób

uznaje sieć za skolonizowaną przez pałeczki Legionella i stwierdza

średnie skażenie wody ciepłej użytkowej przeznaczonej do celów sanitarnych dla osób przebywających na terenie Krytej Pływalni „Wodny Raj” i nakazuje zobowiązanemu, którym jest:

Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Choszcznie
ul. Promenada 2, 73-200 Choszczno

wykonanie następujących czynności:

1. Przystąpić do znalezienia przyczyny skażenia (dokonać przeglądu technicznego sieci, sprawdzić temperaturę wody) i podjąć działania zmierzające do redukcji liczby bakterii na sieci instalacji wodociągowej (włącznie z czyszczeniem i dezynfekcją systemu) stanowiącej zaopatrzenie w wodę ciepłą użytkową osobom korzystającym z Krytej Pływalni „Wodny Raj” w Choszczynie, tak aby jakość wody ciepłej odpowiadała wymaganiom sanitarnym, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016), załącznik nr 1 „Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna spełniać woda na pływalniach”.

w terminie do dnia: 17.02.2017 r.

UZASADNIENIE

W dniu 05.12.2016 r. przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (zwanego dalej: „PPIS”) w Choszczynie przeprowadzili w ramach monitoringu jakości wody pobór próbek wody z instalacji sieci dystrybucyjnej stanowiącej zaopatrzenie wody ciepłej użytkowej przeznaczonej do celów sanitarnych osobom korzystającym z Krytej Pływalni „Wodny Raj” w Choszczynie (zwanego dalej: „KP”). Poboru próbek do badań mikrobiologicznych dokonano w obecności przedstawiciela KP w Choszczynie w dwóch punktach czerpalnych wody ciepłej użytkowej tj.:

- w wybranym punkcie pośrednim (natrysk w szatni damskiej),
- w wybranym punkcie pośrednim (natrysk w szatni męskiej),

W wybranym punkcie pośrednim (natrysk w szatni damskiej), temperatura wody tuż przed pobraniem próbki wynosiła 39,3°C. Sprawozdanie z badań wody o numerze Sp/BM/PW/4461/16 z dnia 15.12.2016 r. nr próbki BM/PW/4570/16 wykazuje średnie skażenie mikrobiologiczne bakteriami typu *Legionella* sp. (980 jtk).

W wybranym punkcie pośrednim (natrysk w szatni męskiej), temperatura wody tuż przed pobraniem próbki wynosiła 39,0°C. Sprawozdanie z badań wody o numerze Sp/BM/PW/4462/16 z dnia 15.12.2016 r. nr próbki BM/PW/4571/16 wykazuje średnie skażenie mikrobiologiczne bakteriami typu *Legionella* sp. (920 jtk).

W dniu 02.01.2017 r. przedstawiciele PPIS w Choszczynie przeprowadzili w ramach monitoringu jakości wody kolejny pobór próbek wody z instalacji sieci dystrybucyjnej stanowiącej zaopatrzenie wody ciepłej użytkowej przeznaczonej do celów sanitarnych osobom korzystającym z KP. Poboru próbek do badań mikrobiologicznych dokonano w obecności przedstawiciela KP w Choszczynie w dwóch punktach czerpalnych wody ciepłej użytkowej tj.:

- w wybranym punkcie pośrednim (natrysk w szatni damskiej),
- w wybranym punkcie pośrednim (natrysk w szatni męskiej),

W wybranym punkcie pośrednim (natrysk w szatni damskiej), temperatura wody tuż przed pobraniem próbki wynosiła 39,3°C. Sprawozdanie z badań wody o numerze Sp/BM/PW/23/16 z dnia 12.01.2017 r. nr próbki BM/PW/23/16 wykazuje średnie skażenie mikrobiologiczne bakteriami typu *Legionella* sp. (440 jtk).

W wybranym punkcie pośrednim (natrysk w szatni męskiej), temperatura wody tuż przed pobraniem próbki wynosiła 39,0°C. Sprawozdanie z badań wody o numerze Sp/BM/PW/24/16 z dnia 12.01.2017 r. nr próbki BM/PW/24/16 wykazuje średnie skażenie mikrobiologiczne bakteriami typu *Legionella* sp. (540 jtk).

Analiza wykazuje, że w zakresie zbadanego parametru próbki nie odpowiadają wymaganiom sanitarnym ze względu na średnie skażenie mikrobiologiczne bakteriami typu *Legionella* sp., co jest niezgodne z obowiązującymi kryteriami jakości wody ciepłej określonymi w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016) załącznik nr 1 „Wymagania mikrobiologiczne, jakie powinna spełniać woda na pływalniach” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016), który mówi, że woda na pływalniach, w tym woda doprowadzana na pływalnię, powinna spełniać

Sida

wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załącznikach nr 1 i 2. Woda taka wymaga ze strony zobowiązanego konkretnych działań interwencyjnych włącznie z czyszczeniem i dezynfekcją zmierzających do jej całkowitego uzdatnienia.

W związku z powyższym PPIS w Choszcznie uznał za skolonizowaną przez pałeczki *Legionella*, sieć wodną dystrybuującą wodę użytkową ciepłą służącą do celów sanitarnych osób korzystających z obiektu krytej pływalni w Choszcznie.

Bakterie typu *Legionella* sp., nie powinny występować w ciepłej wodzie użytkowej dostarczanej odbiorcom. Stwierdzenie ich obecności w wodzie wskazuje nieodpowiednie jej uzdatnianie. Legionelloza jest wymieniona w pkt 28 wykazu zakażeń i chorób zakaźnych stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 05 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1866 z późn. zmianami).

Na podstawie sprawozdań stwierdzono, że przekroczenia zawartości czynnika mikrobiologicznego mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi korzystających z wody podawanej do sieci dystrybucyjnej wody będącej w zarządaniu Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Choszcznie.

W myśl art. 22 ust. 1 w cyt. ustawy właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymać ją w należytym stanie sanitarno-higienicznym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym. W związku z powyższym należy zapobiegawczo przynajmniej dwa razy w ciągu roku czyścić zbiorniki sieci wodnej z osadu we wszystkich urządzeniach sanitarnych oraz utrzymywać temperaturę wody zimnej poniżej 20°C i ciepłej powyżej 55°C.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 z późn. zmianami), w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, organem właściwym jest państwowy powiatowy (...) inspektor sanitarny (...). Na podstawie art. 27 ust. 1 w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień. Zgodnie z art. 37 ust. 1 w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wobec stwierdzonych uchybień PPIS w Choszcznie pismem z dnia 20.12.2016 r. o znaku HK.600.4400.333-334.16 dostarczonym w dniu 22.12.2016 r. wszczął z urzędu postępowanie administracyjne wobec zobowiązanego. Stronę pouczono, że zgodnie z art. 10 § 1 strona ma prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz zapoznać się z dokumentacją i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów, strona skorzystała ze swojego uprawnienia podając jedynie informację o wszczęciu procesu oczyszczania instalacji wodnej poprzez podniesienie temperatury do 70°C w godzinach nocnych, bez podania terminu zakończenia prac. PPIS w Choszcznie wziął zatem pod uwagę wymagania określone w załączniku nr 3 części B. „Częstotliwość pobierania próbek wody z natrysków” rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016), z także brak skuteczności zastosowanych dotychczas przez zarządcę działań naprawczych. Wykonanie decyzji jest konieczne z uwagi na zachowanie właściwych warunków sanitarnych. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji na podstawie art. 127 § 1 i § 2 oraz art. 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zmianami) służy stronie odwołanie do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie wnoszone za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymują:

1. Zobowiązany.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Choszczna (drogą elektroniczną sekretariat@choszczno.pl).
2. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7, 70-632 Szczecin (drogą elektroniczną: hk@wsse.szczecin.pl).

B. a/a.

Radca Prawny
Anna Janiewska
916 G-323



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Choszcznie
[Signature]
mgr inż. Maciej Pałok
specjalista zdrowia publicznego