

HK.600.4400.68.17
dot. wod. Wysokie

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1, art. 27 ust.1 i art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 z późn. zmianami), art. 104 § 1, art. 130 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zmianami), art. 5 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zmianami), § 17 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie

po rozpatrzeniu i przeanalizowaniu sprawozdania z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstw na stacji uzdatniania wody (w miejscu wprowadzania do sieci dystrybucyjnej), a także na sieci u odbiorcy w miejscowości Wysokie gmina Choszczno:

- sprawozdanie z badań nr Spr/ŚR/K/549/17 nr próbki ŚR/K/829/17 z dnia 10.03.2017 r.
- sprawozdanie z badań nr Spr/ŚR/K/818/17 nr próbki ŚR/K/1169/17 i ŚR/K/1170/17 z dnia 31.03.2017 r.

pobranych z urządzenia wodociągowego stanowiącego zaopatrzenie wody przeznaczonej do spożycia dla mieszkańców miejscowości Wysokie ok. 20 osób

stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z urządzenia wodociągowego do dnia uzyskania jakości wody odpowiadającej wymaganiom sanitarnym i **nakazuje** zobowiązaniem, którym jest:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Choszcznie Spółka z o.o.
ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno

wykonanie następujących czynności:

1. Zapewnić należyłą jakość wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom miejscowości **Wysokie** urządzeniem wodociągowym, tak aby jej jakość ze względu na poziom stężenia jonu amonowego odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).
2. Do czasu uzyskania odpowiedniej jakości wody uznać jej warunkową przydatność do spożycia pod warunkiem nie przekroczenia jonu amonowego – 4,0 mg/l.

w terminie: pkt 1,2 do dnia 31.05.2017 r.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 328 z późn. zmianami) nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W dniu 06.03.2017 r. przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (zwanego dalej: „PPIS”) w Choszcznie przeprowadzili pobór próbek wody w ramach monitoringu przeglądowego jakości wody z urządzenia wodociągowego w miejscowości Wysokie gmina Choszczno stanowiącego zaopatrzenie wody przeznaczonej do spożycia dla mieszkańców miejscowości Wysokie. Pobór próbki do analizy nastąpił w obecności upoważnionego przedstawiciela przedsiębiorstwa w punkcie czerpalnym wody – stacja uzdatniania wody (miejsce podawania do sieci dystrybucyjnej), co zostało udokumentowane protokołem poboru próbki nr HK/68/17 sporządzonym w dniu 10.03.2017 r. Pobrana próbka została przekazana do badań w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. Sprawozdanie z badań wody o numerze Spr/ŚR/K/549/17 z dnia 10.03.2017 r., nr próbki ŚR/K/829/17 wykazało przekroczenie dopuszczalnych wartości dla wymagań parametru – jon amonowy (2,03 mg/l).

W dniu 27.03.2017 r. przedstawiciele PPIS w Choszcznie przeprowadzili kolejny pobór próbek wody w ramach kontroli jakości wody po wykonanych działaniach naprawczych przez przedsiębiorcę. Pobór próbki do analizy nastąpił w obecności upoważnionego przedstawiciela przedsiębiorstwa w punkcie czerpalnym wody – stacja uzdatniania wody (miejsce podawania do sieci dystrybucyjnej), a także punkt czerpalny na sieci u odbiorcy (budynek nr 1d), co zostało udokumentowane protokołem poboru próbki nr HK/96-97/17 sporządzonym w dniu 31.03.2017 r. Pobrane próbki zostały przekazane do badań w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. Sprawozdanie z badań wody o numerze Spr/ŚR/K/818/17 z dnia 31.03.2017 r., nr próbki ŚR/K/1169/17 wykazało przekroczenie dopuszczalnych wartości dla wymagań parametru – jon amonowy (SUW – 4,0 mg/l). Sprawozdanie z badań wody o numerze Spr/ŚR/K/818/17 z dnia 31.03.2017 r., nr próbki ŚR/K/1170/17 wykazało przekroczenie dopuszczalnych wartości dla wymagań parametru – jon amonowy (sieć – 3,4 mg/l).

Na podstawie sprawozdań stwierdzono, że proces uzdatniania wody prowadzony jest w sposób nieskuteczny, a przekroczenie zawartości czynnika fizykochemicznego może mieć niekorzystny wpływ na zdrowie ludzi korzystających z wody produkowanej na stacji uzdatniania należącej do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Choszcznie.

W oparciu o § 14 ust. 1 pkt 3) ww. rozporządzenia właściwy państwowy powiatowy (...) inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania (...) stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia, w przypadku przekroczenia wymagań określonych w załącznikach nr 3 i 4 do rozporządzenia, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia. Woda w której stężenie manganu przekracza dopuszczalne normy, może być powodem problemów w eksploatacji sieci wodociągowej, sprzyjać wytrącaniu się osadów (czerwonobrązowych w przypadku żelaza). Osady te mogą sprzyjać rozwojowi bakterii powodując wtórne zanieczyszczenie wody. W myśl art. 5 ust 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 328 z późn. zmianami) podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę ma obowiązek zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 z późn. zmianami), w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, organem właściwym jest państwowy powiatowy (...) inspektor sanitarny (...). Na podstawie art. 27 ust. 1 w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień. Zgodnie z art. 37 ust. 1 w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wobec stwierdzonych nieprawidłowości PPIS w Choszcznie pismem z dnia 14.03.2017 r. o znaku HK.600.4400.68.17 dostarczonym w dniu 16.03.2017 r. wszczął z urzędu postępowanie administracyjne wobec zobowiązanego. Stronę pouczono, że zgodnie z art. 10 § 1 strona ma prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz zapoznać się z dokumentacją i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów, strona skorzystała ze swojego uprawnienia, podając termin wykonania obowiązku. Mając powyższe na uwadze PPIS w Choszcznie ustalił termin wykonania obowiązków. Wykonanie decyzji jest konieczne z uwagi na zachowanie właściwych warunków sanitarnych. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE:


Od niniejszej decyzji na podstawie art. 127 § 1 i § 2 oraz art. 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zmianami) służy stronie odwołanie do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie wnoszone za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymują:

1. Zobowiązany.
2. a/a.

Do wiadomości:

I. Burmistrz Choszczna (drogą elektroniczną sekretariat@choszczno.pl).



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Choszcznie
mgr Lidia Polak
specjalista zdrowia publicznego