

HK.600.4400.291.17  
dot. wod.Golcza

## DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1, art. 27 ust.1 i art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z późn. zmianami), art. 104 § 1, art. 108 § 1, art. 130 § 3 ustawy kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zmianami), art. 5 ust. 1a oraz art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 238 z późn. zmianami), § 3 i 17 ust.1 pkt 4 oraz ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989),

### *Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie*

po rozpatrzeniu protokołu poboru próbek wody HK/291/17 z dnia 10.07.2017 r. i przeanalizowaniu sprawozdania z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego na stacji uzdatniania wody (w miejscu wprowadzania do sieci dystrybucyjnej) w miejscowości Golcza:

- sprawozdanie z badań nr z dnia 12.07.2017 r. Sp/BM/PW/2534/17 nr próbki BM/PW/2588/17

urządzenie wodociągowe stanowi zaopatrzenie wody przeznaczonej do spożycia dla mieszkańców miejscowości Golcza gmina Choszczno ok. 18 osób

### *stwierdza*

brak przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczaną z urządzenia wodociągowego w miejscowości Golcza do dnia uzyskania jakości wody odpowiadającej wymaganiom sanitarnym i nakazuje zobowiązanemu, którym jest:

**Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.**  
ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno

wykonanie następujących czynności:

1. Podjąć działania zmierzające do poprawy jakości wody wodociągowej dostarczanej odbiorcom w miejscowości Golcza urządzeniem wodociągowym, tak aby jej jakość odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989), nie później niż do dnia 17 lipca 2017 r.
2. Do czasu uzyskania wody produkowanej na urządzeniu wodociągowym w miejscowości Golcza bezpiecznej pod względem mikrobiologicznym, zapewnić odbiorcom wody z ww. wodociągu zastępcze źródło wody odpowiadającej wymaganiom wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
3. Po zakończeniu działań naprawczych poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie o ich wykonaniu.

w terminie do dnia: pkt 1 i 2 nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności

## UZASADNIENIE

W dniu 10 lipca 2017 r. dokonano poboru próbek wody w ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Badanie próbki wody z urządzenia wodociągowego w miejscowości Golcza stanowiącego zaopatrzenie wody przeznaczonej do spożycia dla mieszkańców miejscowości Golcza wykonano w zakresie monitoringu kontrolnego. W oparciu o sprawozdanie z badania wody o numerze Sp/BM/PW/2534/17 z dnia 12.07.2017 r. nr próbki BM/PW/2588/17 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie (zwany dalej „PPIS w Choszcznie”) stwierdził skażenie mikrobiologiczne liczbą bakterii grupy Coli (119 jtk/100 ml), w próbce pobranej na stacji uzdatnia w miejscu podawania do sieci. W związku z powyższym PPIS w Choszcznie uznał, że woda produkowana na urządzeniu wodociągowym, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989), nie odpowiada wymaganiom sanitarnym dla wody do spożycia. Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 3 cyt. rozporządzenia, tj. *właściwy państwowy powiatowy (...) inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania (...), stwierdza (...) brak przydatności wody do spożycia, w przypadku przekroczenia wymagań określonych*

w załącznikach nr 1A i 3A do rozporządzenia, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia. Mając powyższe na uwadze PPIS w Choszczynie uznał, że ze względu na rodzaj przekroczenia norm woda nie może być dopuszczona do spożycia.

W myśl § 3 ust. 1 cyt. rozporządzenia woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia podstawowe i dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne, jakim powinna odpowiadać woda.

**Bakterie grupy Coli nie powinny występować w dostarczanej uzdatnionej wodzie.** Stwierdzenie ich obecności w wodzie sugeruje nieodpowiednie jej uzdatnianie, wtórne zanieczyszczenie lub nadmierną zawartość substancji odżywczych w uzdatnionej wodzie. Bakterie grupy Coli mogą powodować głównie zakażenia jelitowe i biegunkę. Wykorzystywanie wody zanieczyszczonej bakteriami grupy Coli do picia lub do przygotowywania posiłków może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia osób z niej korzystających. Wprowadzenie działań naprawczych ma na celu zniszczenia przetrwalników żywych form organizmów patogennych oraz zapobiegnięcie ich wtórnemu rozwojowi w sieci wodociągowej i ustabilizowanie składu mikrobiologicznego wody.

Zgodnie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. poz. 139) przedsiębiorstwo wodociągowe – kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić należytą jakość dostarczanej wody. PPIS w Choszczynie wyznaczył termin wykonania obowiązków nałożonych niniejszą decyzją biorąc pod uwagę szacowane ryzyko zdrowotne związane z poziomem skażenia. Stosownie do § 5 pkt 7b rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989), w przypadku wystąpienia okoliczności mogących spowodować zmianę jakości wody, szczególnie jej pogorszenie (...) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne planuje przedsięwzięcia naprawcze i ustala harmonogram ich realizacji oraz niezwłocznie informuje właściwego inspektora sanitarnego oraz burmistrza o podjętych i zaplanowanych działaniach.

W myśl art. 10 § 2 ustawy kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zmianami) organy administracji publicznej mogą odstąpić od zasady określonej w § 1 cyt. ustawy tj. zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań tylko w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego (...).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z późn. zmianami), w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, organem właściwym jest państwowy powiatowy (...) inspektor sanitarny (...). Na podstawie art. 27 ust. 1 w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień. Zgodnie z art. 37 ust. 1 w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wykonanie decyzji jest konieczne z uwagi na stopień ryzyka zagrożenia dla zdrowia. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji. Ze względu na bezpośrednie potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego w przypadku spożycia skażonej mikrobiologicznie wody PPIS w Choszczynie na podstawie art. 108 ustawy k.p.a. z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zmianami), nadał rygor natychmiastowej wykonalności niniejszej decyzji.

#### POUCZENIE:


Od niniejszej decyzji zgodnie z art. 127 § 1 i § 2, oraz art. 129 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zmianami) służy zobowiązanemu prawo wniesienia odwołania do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszczynie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Zgodnie z art. 127 a, § 1 Kpa strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję i zgodnie z art. 127 a § 2 z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. Zobowiązany.
2. w/a.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Choszczyna (sekretariat@choszczyno.pl).
2. Starosta Choszczeński (starosta@powiatchoszczyno.pl).
3. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie (ik@wsse.szczecin.pl).
4. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Choszczynie (choszczyno.piw@wetgih.gov.pl).
5. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (kryzys@powiatchoszczyno.pl).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Choszczynie  
  
mgr Lidia Polak  
specjalista zdrowia publicznego