

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w CHOSZCZYNIE  
ul. Bolesława Chrobrego 27a, 73-200 Choszczno tel./fax 95 765 7282 tel./fax 95 765 0085  
e-mail [psse.choszczno@pi.s.gov.pl](mailto:psse.choszczno@pi.s.gov.pl)

Choszczno, data 29 października 2020 roku

HK 90113.077.2020

**Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
Spółka z o.o.**

ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY**

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zmianami), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Creszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z urzędzenia wodociągowego w miejscowości Wysokie gmina Choszczno będącego w zarządaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Choszczynie w dniu **13.10.2020 r.**

- 3202PPPW0703 Stacja Uzdatniana Wody – woda podawana do sieci,
- 3202PPPW0710 woda na sieci u odbiorcy – Wysokie 1d,

w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A) na podstawie

- sprawozdania nr SB/114185/10/2020 z dnia 29.10.2020 r. nr próbki 170954/10/2020 (SUW) przekroczenie parametrów fizykochemicznych jon amonowy (0,91 mg/l) i mangan (66,9 µg/l),
- sprawozdania nr SB/114183/10/2020 z dnia 29.10.2020 r. nr próbki 170953/10/2020 (sieć) przekroczenie parametrów fizykochemicznych jon amonowy (0,93 mg/l) i mangan (65,8 µg/l).

uznaje, że w badanym zakresie próbki nie odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w załączniku nr 1 PARAMETRY I WARTOŚCI PARAMETRYCZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA część C „Parametry wskaźnikowe” Tabela 2 „Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) ze względu na przekroczenia wartości manganu i jonu amonowego i stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Wysokie

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody – nie dłużej jednak niż **1 miesiąc**

Otrzymują

1. Adresat (adres e-mail) omyczna: [sekretariat@mpgkch.szczno.pl](mailto:sekretariat@mpgkch.szczno.pl), [rgabwa@mpgkch.szczno.pl](mailto:rgabwa@mpgkch.szczno.pl)
2. wia

Do wiadomości  
1. Burmistrz Choszczno (adres e-mail) omyczna: [sekretariat@ch.szczno.pl](mailto:sekretariat@ch.szczno.pl)

2020.10.29  
Pani Ewa Gunda (adres e-mail) omyczna:  
[ewa.gunda@mpgkch.szczno.pl](mailto:ewa.gunda@mpgkch.szczno.pl)  
w Choszczynie

*Wojciech Gunda*

*Ewa Gunda*