

Choszczno, dnia 07 maja 2020 roku

PS.N.HK.4402.082.121-122.20

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
Spółka z o.o.  
ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno

### ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zmianami), § 3 i § 20 ust. 3 pkt 3), a także § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie z urządzenia wodociągowego (Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci oraz na sieci u odbiorcy) w miejscowości **Stary Klukom** gmina Choszczno będącego w zarządzaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Choszczynie, w dniu **28.04.2020 r.**: w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia, w punktach:

- 3202PPPPW0017 Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci,
- 3202PPPPW0018 woda na sieci u odbiorcy – Stary Klukom 27,

Na podstawie protokołu nr HK/082/20 załącznik nr HK/121-122/20, a także sprawozdania nr:

- (Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci)
- Spr/ŚR/K/680-Q/20 z dnia 04.05.2020 r. nr próbki ŚR/K/902/20,
  - Spr/ŚR/K/680/20 z dnia 04.05.2020 r. nr próbki ŚR/K/902/20,
  - Sp/BM/PW/683Q/20 z dnia 04.05.2020 r. nr próbki BM/PW/683/20,  
(sieć dystrybucyjna – woda u odbiorcy)
  - Spr/ŚR/K/681-Q/20 z dnia 04.05.2020 r. nr próbki ŚR/K/903/20,
  - Spr/ŚR/K/681/20 z dnia 04.05.2020 r. nr próbki ŚR/K/903/20,
  - Sp/BM/PW/684Q/20 z dnia 04.05.2020 r. nr próbki BM/PW/684/20,

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Stary Klukom**.


Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **6 miesięcy**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: [sekretariat@mpgkchoszczno.pl](mailto:sekretariat@mpgkchoszczno.pl)).
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Choszczna (drogą elektroniczną [sekretariat@choszczno.pl](mailto:sekretariat@choszczno.pl)).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Choszczynie  
  
mgr Ewa Polak  
specjalista zdrowia publicznego

*niepodlega*