

Choszczno, dnia 10 lipca 2020 roku

HK.9011.3.051.2020

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
Spółka z o.o.  
ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno

### ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zmianami), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Radaczewo** gmina Choszczno będącego w zarządzaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Choszczynie, w dniu **10.06.2020 r.:**

- 3202PPPPW0003 Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci,
- 3202PPPPW0342 woda na sieci u odbiorcy – Sławęcín szkoła,

w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A) na podstawie:

- sprawozdania nr SB/56827/06/2020 z dnia 19.06.2020 r. nr próbki 072231/06/2020 (SUW)
- sprawozdania nr SB/56832/06/2020 z dnia 19.06.2020 r. nr próbki 072232/06/2020 (sieć)

uznaje, że w badanym zakresie próbka na sieci nie odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w załączniku nr 1 PARAMETRY I WARTOŚCI PARAMETRYCZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA część C „Parametry wskaźnikowe” Tabela 1. „Wymagania mikrobiologiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) ze względu na przekroczenia wartości dopuszczalnych ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C (>300 jtk/1ml - sieć) i stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Radaczewo**, Sławęcín, Sulino.


Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **1 miesiąc**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: [sekretariat@mpgkchoszczno.pl](mailto:sekretariat@mpgkchoszczno.pl); [pgalwa@mpgkchoszczno.pl](mailto:pgalwa@mpgkchoszczno.pl)).
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Choszczna (drogą elektroniczną [sekretariat@choszczno.pl](mailto:sekretariat@choszczno.pl)).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Choszczynie  
  
mgr Jolanta Polak  
specjalista zdrowia publicznego

*niepodlega*