

Choszczno, dnia 10 lipca 2020 roku

HK.9011.3.049.2020

**Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.**

ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zmianami), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Stary Klukom** gmina Choszczno będącego w zarządzaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Choszczynie, w dniu **10.06.2020 r.**:

- 3202PPPPW0017 Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci,
- 3202PPPPW0018 woda na sieci u odbiorcy – Stary Klukom 27,

w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A) na podstawie:

- sprawozdania nr SB/56810/06/2020 z dnia 19.6.2020 r. nr próbki 072241/06/2020 (SUW)
- sprawozdania nr SB/56812/06/2020 z dnia 19.6.2020 r. nr próbki 072242/06/2020 (sieć)

uznaje, że w badanym zakresie próbka pobrana na SUW nie odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w załączniku nr 1 PARAMETRY I WARTOŚCI PARAMETRYCZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA część C „Parametry wskaźnikowe” Tabela 1. „Wymagania mikrobiologiczne” i Tabela 2. „Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) ze względu na przekroczenia zawartości manganu (73,4 µg/l) oraz ze względu na skażenie bakteriami grupy Coli (11 jtk/100 ml) i stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Stary Klukom**.


Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **1 miesiąc**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: sekretariat@mpgkchoszczno.pl; pgalwa@mpgkchoszczno.pl).
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Choszczna (drogą elektroniczną sekretariat@choszczno.pl).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Choszczynie

mgr Lidia Polak
specjalista zarobku publicznego

niepodlega