

Choszczno, dnia 10 lutego 2022 roku

Znak sprawy:
HK.9020.1.003.2022

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.
ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zmianami), § 3 i § 20 ust. 3 pkt 3), a także § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie z urządzenia wodociągowego (Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci oraz na sieć u odbiorcy) w miejscowości **Choszczno** gmina Choszczno będącego w zarządzaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Choszczynie, w ramach **nadzoru nad jakością wody** przeznaczonej do spożycia, na podstawie protokołu nr HK.9020.1.007.2022 załącznik nr HK/17-20/2022 z dnia **18.01.2022 r.**, a także sprawozdania z badań:

1) Miejsce poboru próbek:

- Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0001):
 - Spr/ŚR/K/73-Q/22 z dnia 01.02.2022 r., nr próbki ŚR/K/113/22
 - Spr/ŚR/K/73/22 z dnia 01.02.2022 r., nr próbki ŚR/K/113/22
 - Sp/BM/PW/54Q/22 z dnia 21.01.2022 r., nr próbki BM/PW/54/22

2) Miejsce poboru próbek:

- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW0164), w budynku Stradzewo sklep:
 - Spr/ŚR/K/74-Q/22 z dnia 01.02.2022 r., nr próbki ŚR/K/114/22 oraz przekroczenia parametrów fizykochemicznych mętność 3,9 NTU, żelazo 1540 µg/l
 - Spr/ŚR/K/74/22 z dnia 01.02.2022 r., nr próbki ŚR/K/114/22
 - Sp/BM/PW/55Q/22 z dnia 21.01.2022 r., nr próbki BM/PW/55/22

3) Miejsce poboru próbek:

- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW0166), w budynku Smoleń 4B:
 - Spr/ŚR/K/75-Q/22 z dnia 01.02.2022 r., nr próbki ŚR/K/115/22
 - Spr/ŚR/K/75/22 z dnia 01.02.2022 r., nr próbki ŚR/K/115/22
 - Sp/BM/PW/56Q/22 z dnia 21.01.2022 r., nr próbki BM/PW/56/22

wiepodlega

4) Miejsce poboru próbek:

- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW0165), w budynku Stawin 2:

- Spr/ŚR/K/76-Q/22 z dnia 01.02.2022 r., nr próbki ŚR/K/116/22
- Spr/ŚR/K/76/22 z dnia 01.02.2022 r., nr próbki ŚR/K/116/22
- Sp/BM/PW/57Q/22 z dnia 21.01.2022 r., nr próbki BM/PW/57/22

uznaje, że w badanym zakresie próbka pobrana na sieci dystrybucyjnej u odbiorcy nie odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w załączniku nr 1 PARAMETRY I WARTOŚCI PARAMETRYCZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA część C „Parametry wskaźnikowe” Tabela 2. „Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) ze względu na przekroczenia wartość żelaza na sieci dystrybucyjnej (1540 µg/l) oraz mętności 3,9 NTU i stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Choszczno, Baczyn, Bonin, Koplin, Oraczewice, Pakość, Radlice, Roztocze, Rudniki, Smoleń, Stawin, Stradzewo, Witoszyn.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **1 miesiąc**.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Choszcznie

mgr inż. Magdalena Król-Kaszak

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: sekretariat@mpgkchoszczno.pl).
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Choszczna (drogą elektroniczną sekretariat@choszczno.pl).



POLSKA
RTULICIE I OZYSKANIA
HIPPODROBLODI