

Choszczno, dnia 18 marca 2022 roku

Znak sprawy:
HK.9020.1.23.2022

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 195), § 3 i § 20 ust. 3 pkt 3), a także § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie z urządzenia wodociągowego (Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci oraz na sieci u odbiorcy) w miejscowości **Raduń, gm. Choszczno** będącego w zarządzaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Choszczynie, w ramach **nadzoru nad jakością wody** przeznaczonej do spożycia, na podstawie protokołu nr **HK.9020.1.19.2022 załącznik nr HK/47-48/22** z dnia **28.02.2022 r.**, a także sprawozdania z badań:

1) Miejsce poboru próbek:

- Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0031):
 - Spr/ŚR/K/262-Q/22 z dnia 10.03.2022 r., nr próbki ŚR/K/361/22
 - Sp/BM/PW/209Q/22 z dnia 03.03.2022 r., nr próbki BM/PW/209/22

2) Miejsce poboru próbek:

- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW0032), w budynku Raduń 23:

- Spr/ŚR/K/263-Q/22 z dnia 17.03.2022 r., nr próbki ŚR/K/362/22
- Spr/ŚR/K/263/22 z dnia 11.03.2022 r., nr próbki ŚR/K/362/22
- Sp/BM/PW/210Q/22 z dnia 03.03.2022 r., nr próbki BM/PW/210/22

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Raduń.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **3 miesiące**.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Choszczynie

Magdalena Król-Kaszak
mgr inż. Magdalena Król-Kaszak

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: sekretariat@mpgkchoszczno.pl; pgalwa@mpgkchoszczno.pl).
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Choszczna (drogą elektroniczną sekretariat@choszczno.pl)

niepodległa

Choszczno, dnia 18 marca 2022 roku

Znak sprawy:
HK.9020.1.24.2022

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 195), § 3 i § 20 ust. 3 pkt 3), a także § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie z urządzenia wodociągowego (Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci oraz na sieci u odbiorcy) w miejscowości **Korytowo** gmina Choszczno będącego w zarządzaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Choszcznie, w ramach **nadzoru nad jakością wody** przeznaczonej do spożycia, na podstawie protokołu nr **HK.9020.1.20.2022 załącznik nr HK/45-46/22** z dnia **28.02.2022 r.**, a także sprawozdania z badań:

1) Miejsce poboru próbek:

- Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0029):

- Spr/ŚR/K/260-Q/22 z dnia 10.03.2022 r., nr próbki ŚR/K/359/22 oraz przekroczenia parametrów fizykochemicznych - żelazo 265 µg/l
- Spr/ŚR/K/260/22 z dnia 10.03.2022 r., nr próbki ŚR/K/359/22
- Sp/BM/PW/207Q/22 z dnia 03.03.2022 r., nr próbki BM/PW/207/22

2) Miejsce poboru próbki:

- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW0030), w budynku Korytowo ul. Szkolna 4:

- Spr/ŚR/K/261-Q/22 z dnia 17.03.2022 r., nr próbki ŚR/K/360/22
- Spr/ŚR/K/261/22 z dnia 11.03.2022 r., nr próbki ŚR/K/360/22
- Spr/ŚR/K/261a/22 z dnia 17.03.2022 r., nr próbki ŚR/K/360/22
- Sp/BM/PW/208Q/22 z dnia 03.03.2022 r., nr próbki BM/PW/208/22

uznaje, że w badanym zakresie próbka pobrana na sieci dystrybucyjnej nie odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w załączniku nr 1 PARAMETRY I WARTOŚCI PARAMETRYCZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA część C „Parametry wskaźnikowe” Tabela 2. „Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi** będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Korytowo.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż 1 miesiąc.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Choszcznie

mgr inż. Magdalena Król-Kaszak

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: sekretariat@mpgkchoszczno.pl; pgalwa@mpgkchoszczno.pl).
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Choszczna (drogą elektroniczną sekretariat@choszczno.pl)

wiepodlega

Choszczno, dnia 18 marca 2022 roku

Znak sprawy:
HK.9020.1.25.2022

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 195), § 3 i § 20 ust. 3 pkt 3), a także § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie z urządzenia wodociągowego (Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci oraz na sieci u odbiorcy) w miejscowości **Golcza, gm. Choszczno** będącego w zarządzaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Choszcznie, w ramach **nadzoru nad jakością wody** przeznaczonej do spożycia, na podstawie protokołu nr **HK.9020.1.21.2022** załącznik nr **HK/47-48/22** z dnia **28.02.2022 r.**, a także sprawozdania z badań:

1) Miejsce poboru próbek:

- Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW**0693**):
 - Spr/ŚR/K/264-Q/22 z dnia 10.03.2022 r., nr próbki ŚR/K/363/22
 - Sp/BM/PW/212Q/22 z dnia 03.03.2022 r., nr próbki BM/PW/21/22

2) Miejsce poboru próbek:

- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW**0702**), w budynku Golcza 10:
 - Spr/ŚR/K/265-Q/22 z dnia 17.03.2022 r., nr próbki ŚR/K/364/22
 - Spr/ŚR/K/263/22 z dnia 11.03.2022 r., nr próbki ŚR/K/362/22
 - Sp/BM/PW/211Q/22 z dnia 03.03.2022 r., nr próbki BM/PW/211/22

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Golcza.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **3 miesiące**.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Choszcznie
mgr inż. Magdalena Król-Kaszak

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: sekretariat@mpgkchoszczno.pl; pgalwa@mpgkchoszczno.pl).
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Choszczna (drogą elektroniczną sekretariat@choszczno.pl)

niepodlega

Choszczno, dnia 17 marca 2022 roku

Znak sprawy:
HK.9020.1.20.2022

**Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.**

ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 195), § 3 i § 20 ust. 3 pkt 3), a także § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie z urządzenia wodociągowego (Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci oraz na sieci u odbiorcy) w miejscowości **Stary Klukom** gmina Choszczno będącego w zarządzaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Choszcznie, w ramach **nadzoru nad jakością wody** przeznaczonej do spożycia, na podstawie protokołu nr **HK.9020.1.13.2022** załącznik nr **HK/33-34/22** z dnia **28.02.2022 r.**, a także sprawozdania z badań:

1) Miejsce poboru próbki:

- Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0017):
 - Spr/ŚR/K/254/22 z dnia 10.03.2022 r., nr próbki ŚR/K/353/22
 - Sp/BM/PW/201Q/22 z dnia 03.03.2022 r., nr próbki BM/PW/201/22

2) Miejsce poboru próbki:

- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW0018), w budynku Stary Klukom nr 27:
 - Spr/ŚR/K/255/22 z dnia 10.03.2022 r., nr próbki ŚR/K/354/22
 - Sp/BM/PW/202Q/22 z dnia 03.03.2022 r., nr próbki BM/PW/202/22

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Stary Klukom.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **3 miesiące**.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Choszcznie

mgr inż. Magdalena Król-Kaszak

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: sekretariat@mpgkchoszczno.pl; pgalwa@mpgkchoszczno.pl).
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Choszczna (drogą elektroniczną sekretariat@choszczno.pl)



Choszczno, dnia 18 marca 2022 roku

Znak sprawy:
HK.9020.1.22.2022

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 195), § 3 i § 20 ust. 3 pkt 3), a także § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie z urządzenia wodociągowego (Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci oraz na sieci u odbiorcy) w miejscowości **Wardyń** gmina Choszczno będącego w zarządzaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Choszcznie, w ramach **nadzoru nad jakością wody** przeznaczonej do spożycia, na podstawie protokołu nr **HK.9020.1.18.2022** załącznik nr **HK/43-44/22** z dnia **28.02.2022 r.**, a także sprawozdania z badań:

1) Miejsce poboru próbek:

- Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0027):
 - Spr/ŚR/K/258-Q/22 z dnia 10.03.2022 r., nr próbki ŚR/K/357/22
 - Spr/ŚR/K/258/22 z dnia 10.03.2022 r., nr próbki ŚR/K/357/22
 - Sp/BM/PW/205Q/22 z dnia 03.03.2022 r., nr próbki BM/PW/205/22

2) Miejsce poboru próbek:

- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW0028), w budynku Wardyń 72:

- Spr/ŚR/K/259a/22 z dnia 17.03.2022 r., nr próbki ŚR/K/358/22
- Spr/ŚR/K/259/22 z dnia 11.03.2022 r., nr próbki ŚR/K/358/22
- Spr/ŚR/K/259-Q/22 z dnia 17.03.2022 r., nr próbki ŚR/K/358/22
- Sp/BM/PW/206Q/22 z dnia 03.03.2022 r., nr próbki BM/PW/206/22

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Wardyń.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **3 miesiące**.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Choszcznie


mgr inż. Magdalena Król-Kaszak

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: sekretariat@mpgkchoszczno.pl; pgalwa@mpgkchoszczno.pl).
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Choszczna (drogą elektroniczną sekretariat@choszczno.pl)

niepodlega