

Choszczno, dnia 23 marca 2022 roku

Znak sprawy:
HK.9020.1.37.2022

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 195), § 3 i § 20 ust. 3 pkt 3), a także § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie z urządzenia wodociągowego (Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci oraz na sieci u odbiorcy) w miejscowości **Choszczno** gmina Choszczno będącego w zarządzaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Choszcznie, w ramach **nadzoru nad jakością wody** przeznaczonej do spożycia, na podstawie protokołu nr **HK.9020.1.35.2022 załącznik nr HK/67-68/22** z dnia **09.03.2022 r.**, a także sprawozdania z badań:

1) Miejsce poboru próbek:

- Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0001):
 - Spr/ŚR/K/377-Q/22 z dnia 16.03.2022 r., nr próbki ŚR/K/544/22
 - Sp/BM/PW/305Q/22 z dnia 11.03.2022 r., nr próbki BM/PW/305/22

2) Miejsce poboru próbek:

- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW0164), w budynku Stradzewo sklep:

- Spr/ŚR/K/376-Q/22 z dnia 16.03.2022 r., nr próbki ŚR/K/543/22
- Sp/BM/PW/306Q/22 z dnia 11.03.2022 r., nr próbki BM/PW/306/22

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Choszczno**, Baczyn, Bonin, Koplín, Oraczewice, Pakość, Radlice, Roztocze, Rudniki, Smoleń, Stawin, Stradzewo, Witoszyn.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **3 miesiące**.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Choszcznie

mgr inż. Magdalena Król-Kaszak

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: sekretariat@mpgkchoszczno.pl; pgalwa@mpgkchoszczno.pl).
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Choszczna (drogą elektroniczną sekretariat@choszczno.pl)

wiepodlega