

Choszczno, dnia 01 lutego 2023 roku

Znak sprawy:
HK.9020.1.010.2023

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.
ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 195 ze zmianami), § 3 i § 20 ust. 3 pkt 3), a także § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Szczecinie z urządzenia wodociągowego (Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci oraz na sieci u odbiorcy) w miejscowości **Suliszewo** gmina Choszczno będącego w zarządzaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Choszcznie, w ramach **nadzoru nad jakością wody** przeznaczonej do spożycia, na podstawie protokołu nr HK.9020.1.023.2023 załącznik nr 14/2023/1; 14/2023/2; 14/2023/3; 14/2023/4 z dnia **23.01.2023 r.**, a także sprawozdania z badań:

1) Miejsce poboru próbek:

- Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0616):
 - Spr/ŚR/K/256/23 z dnia 23.01.2023 r., nr próbki ŚR/K/182/23
 - Spr/ŚR/K/255-Q/23 z dnia 26.01.2023 r., nr próbki ŚR/K/182/23
 - Sp/BM/PW/138Q/23 z dnia 26.01.2023 r., nr próbki BM/PW/121/23

2) Miejsce poboru próbek:

- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW0491), w budynku Rzeczki nr 1A:
 - Spr/ŚR/K/254/23 z dnia 23.01.2023 r., nr próbki ŚR/K/183/23
 - Spr/ŚR/K/253-Q/23 z dnia 26.01.2023 r., nr próbki ŚR/K/183/23 oraz przekroczenia parametru fizykochemicznego żelazo – 282 µg/l
 - Sp/BM/PW/139Q/23 z dnia 26.01.2023 r., nr próbki BM/PW/122/23

3) Miejsce poboru próbek:

- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW0854), kran czerpalny Kołki 33:
 - Spr/ŚR/K/252/23 z dnia 23.01.2023 r., nr próbki ŚR/K/184/23
 - Spr/ŚR/K/251-Q/23 z dnia 26.01.2023 r., nr próbki ŚR/K/184/23
 - Sp/BM/PW/140Q/23 z dnia 26.01.2023 r., nr próbki BM/PW/123/23

niepodległa


4) Miejsce poboru próbki:

- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW0842), kran czerpalny Rzecko ul. Kościuszki 7:

- Spr/ŚR/K/250/23 z dnia 23.01.2023 r., nr próbki ŚR/K/185/23
- Spr/ŚR/K/249-Q/23 z dnia 26.01.2023 r., nr próbki ŚR/K/185/23
- Sp/BM/PW/141Q/23 z dnia 26.01.2023 r., nr próbki BM/PW/124/23

uznaje, że w badanym zakresie próbki nie odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w załączniku nr 1 PARAMETRY I WARTOŚCI PARAMETRYCZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA część C „Parametry wskaźnikowe” Tabela 2. „Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Suliszewo, Kołki, Krzowiec, Rzeczki, Rzecko.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **1 miesiąc**.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Choszcznie

mgr inż. Magdalena Król-Kaszak

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: sekretariat@mpgkchoszczno.pl; pgalwa@mpgkchoszczno.pl).
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Choszczna (drogą elektroniczną sekretariat@choszczno.pl).

niepodlega

Choszczno, dnia 01 lutego 2023 roku

Znak sprawy:
HK.9020.1.009.2023

**Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.**
ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 195 ze zmianami), § 3 i § 20 ust. 3 pkt 3), a także § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie z urządzenia wodociągowego (Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci oraz na sieci u odbiorcy) w miejscowości **Choszczno** będącego w zarządzaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Choszcznie, w ramach **nadzoru nad jakością wody** przeznaczonej do spożycia, na podstawie protokołu nr HK.9020.1.022.2023 załącznik nr 13/2023/1; 13/2023/2; 13/2023/3; 13/2023/4 z dnia **23.01.2023 r.**, a także sprawozdania z badań:

1) Miejsce poboru próbek:

- Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0001):
 - Spr/ŚR/K/262/23 z dnia 23.01.2023 r., nr próbki ŚR/K/178/23
 - Spr/ŚR/K/261-Q/23 z dnia 26.01.2023 r., nr próbki ŚR/K/178/23
 - Sp/BM/PW/134Q/23 z dnia 26.01.2023 r., nr próbki BM/PW/117/23

2) Miejsce poboru próbek:

- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW0853), kran czerpalny Stradzewo 13:
 - Spr/ŚR/K/260/23 z dnia 23.01.2023 r., nr próbki ŚR/K/179/23
 - Spr/ŚR/K/259-Q/23 z dnia 26.01.2023 r., nr próbki ŚR/K/179/23 oraz przekroczenia parametru fizykochemicznego żelazo – 513 µg/l, mętność – 2,0 NTU
 - Sp/BM/PW/135 Q/23 z dnia 26.01.2023 r., nr próbki BM/PW/118/23

3) Miejsce poboru próbek:

- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW0852), w kran czerpalny Stawin nr 1 :
 - Spr/ŚR/K/310/23 z dnia 30.01.2023 r., nr próbki ŚR/K/181/23
 - Spr/ŚR/K/309-Q/23 z dnia 30.01.2023 r., nr próbki ŚR/K/181/23
 - Sp/BM/PW/137Q/23 z dnia 26.01.2023 r., nr próbki BM/PW/120/23

niepodległa

4) Miejsce poboru próbki:

- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW0822), w budynku Smoleń nr 4B:

- Spr/ŚR/K/258/23 z dnia 23.01.2023 r., nr próbki ŚR/K/180/23
- Spr/ŚR/K/257-Q/23 z dnia 26.01.2023 r., nr próbki ŚR/K/180/23
- Sp/BM/PW/136Q/23 z dnia 26.01.2023 r., nr próbki BM/PW/119/23

uznaje, że w badanym zakresie próbki nie odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w załączniku nr 1 PARAMETRY I WARTOŚCI PARAMETRYCZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA część C „Parametry wskaźnikowe” Tabela 2. „Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Choszczno**, Baczyn, Bonin, Koplin, Oraczewice, Pakość, Radlice, Roztocze, Rudniki, Smoleń, Stawin, Stradzewo, Witoszyn.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **1 miesiąc**.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Choszcznie

mgr inż. Magdalena Król-Kaszak

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: sekretariat@mpgkchoszczno.pl; pgalwa@mpgkchoszczno.pl).
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Choszczna (drogą elektroniczną sekretariat@choszczno.pl).

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI