

Choszczno, 11 lutego 2010 roku.

Informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące treści SIWZ dla postępowania pn.

„Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczno, II etap – Wiejskie Centra Kultury w Kołkach, Sławęcinnie i Rzecku.”

Zapytania i odpowiedzi na zadane pytania.

Zapytanie nr 1.

Proszę o podanie typu nagrzewnic, producenta i sposobu zasilania nagrzewnic. (poz. 95 przedmiaru Remont świetlicy wiejskiej – Sławęcinnie i poz. 117 przedmiaru Remont świetlicy wiejskiej – Kołki).

Odpowiedź na zapytanie nr 1.

W wyszczególnionych powyżej świetlicach zastosować należy nagrzewnice o mocy 32 - 33 KW BV110E – przepływ powietrza 1500 m³/h, paliwo olej napędowy/olej opałowy, zużycie 2,4 kg/h, moc silnika 0,29 Kw, zużycie energii 1,5 KW., przyłączy kominowe Ø 150 mm, średnica wydmuchu 350 mm. Szczegółowy opis nagrzewnic zawiera specyfikacja techniczna przy każdej ze świetlic. Zgodnie z przesłankami zawartymi w ustawie o zamówieniach publicznych jako zamawiający nie możemy preferować żadnej z firm, możemy natomiast uzupełnić opis urządzenia wskazując iż chodzi nam o nagrzewnicę olejową mobilną o prostej obsłudze z odprowadzeniem spalin na zewnątrz, dającą ciepło w czystej postaci bez zanieczyszczeń, bezpieczne, z zastosowaniem odpowiednich elementów zapewniających wyłączenie w wypadku awarii urządzenia, ze zbiornikiem paliwa w urządzeniu odpornym na wszelkiego rodzaju uderzenia, z termostatem bezpieczeństwa w komorze spalania wyłączającym natychmiast urządzenie w wypadku przegrzania. Wymogi opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia między innymi spełniają urządzenia opisane na stronie internetowej www.creon.pl. Takie urządzenia u nas już są w użyciu i świetnie zdają egzamin.

Zapytanie nr 2.

Proszę o podanie wymiarów i mocy poszczególnych grzejników (pozycja 100 przedmiaru Remont świetlicy wiejskiej Rzecko).

Odpowiedź na zapytanie nr 2.

Uwaga! W pozycji 100 przedmiaru stwierdzono błąd.!

W pozycji tej zapisano 14 grzejników, powinno być 5. Grzejniki stanowią materiał inwestora i zostaną przekazane wykonawcy. Są to grzejniki typu purmo.

Zapytanie nr 3.

Proszę o podanie grubości płyt styropianowych (poz. 31 przedmiaru Remont świetlicy wiejskiej Rzecko).

Odpowiedź na zapytanie nr 3.

Grubość styropianu 50 mm.

Zapytanie nr 4.

Proszę o podanie grubości wełny mineralnej (poz. 24 przedmiaru Remont świetlicy wiejskiej - Sławęcín).

Odpowiedź na zapytanie 4.

Grubość wełny mineralnej 200 mm.

Zapytanie nr 5.

Proszę o podanie poprawnej ilości podokienników z blachy powlekanej, w przedmiarze podano 1270,978 mb (pozycja 53 przedmiaru na remont świetlicy wiejskiej - Sławęcín)

Odpowiedź na zapytanie nr 5.

Tak, ta wartość jest niepoprawna. Ilość podokienników wynosi 26 mb.

Prosimy przystępujących do przetargu o dokonanie korekt ofert uwzględniających wprowadzone powyżej poprawki wynikające z błędnie podanych ilości.

Opracował: naczelnik wydziału infrastruktury i budownictwa:
mgr inż. Eugeniusz Ziemczonek

Burmistrz Choszczna

Robert Adamczyk