

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w CHOSZCZNI**

ul. Bolesława Chrobrego 27a, 73-200 Choszczno tel. 95 765 7282  
e-mail: psse.choszczno@sanepid.gov.pl

Choszczno, dnia 28 marca 2023 roku

HK.9011.5.39.2023

**Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
Spółka z o.o.**

ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY**

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 338), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyzna z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Suliszewo** będącego w zarządzaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Choszcznie, w dniu **16.03.2023 r.** w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A, parametry grupy a) na podstawie:

- 1) Miejsce poboru próbki:
  - Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0616):
    - sprawozdania nr SB/31795/03/2023 z dnia 22.03.2023 r., nr próbki 080610/03/2023
- 2) Miejsce poboru próbki:
  - na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW024), UO Kołki 33
    - sprawozdania nr SB/33266/03/2023 dnia 22.03.2023 r., nr próbki 080611/03/2023

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294) i stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Suliszewo, Kołki, Krzowiec, Rzeczek, Rzecko.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **1 miesiąc**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: sekretariat@mpgkchoszczno.pl; pgalwa@mpgkchoszczno.pl).
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Choszczna (drogą elektroniczną sekretariat@choszczno.pl).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Choszcznie  
  
mgr inż. Magdalena Król-Kaszak

*wiepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w CHOSZCZNI**

ul. Bolesława Chrobrego 27a, 73-200 Choszczno tel. 95 765 7282  
e-mail: psse.choszczno@sanepid.gov.pl

Choszczno, dnia 28 marca 2023 roku

HK.9011.5.40.2023

**Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
Spółka z o.o.**  
ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY**

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 338), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Choszczno** będącego w zarządzaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Choszcznie, w dniu **10.03.2023 r.** w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A, parametry grupy a) na podstawie:

- 1) Miejsce poboru próbki:
  - Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0001):
    - sprawozdania nr SB/28304/03/2023 z dnia 15.03.2023 r., nr próbki 080605/03/2023
- 2) Miejsce poboru próbki:
  - na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW0853), UO Stradzewo 13
    - sprawozdania nr SB/28306/03/2023 dnia 15.03.2023 r., nr próbki 080641/03/2023

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294) i stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Choszczno, Baczyn, Bonin, Koplin, Oraczewice, Pakość, Radlice, Roztocze, Rudniki, Smoleń, Stawin, Stradzewo, Witoszyn. Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **1 miesiąc**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: sekretariat@mpgkchoszczno.pl; pgalwa@mpgkchoszczno.pl).
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Choszczna (drogą elektroniczną sekretariat@choszczno.pl).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Choszcznie  
  
mgr inż. Magdalena Król-Kaszak

*wiepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w CHOSZCZNI**

ul. Bolesława Chrobrego 27a, 73-200 Choszczno tel. 95 765 7282  
e-mail: psse.choszczno@pis.gov.pl

Choszczno, dnia 28 marca 2023 roku

HK.9011.5.41.2023

**Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
Spółka z o.o.**

ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY**

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 338), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Golcza gm. Choszczno** będącego w zarządzeniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Choszcznie, w dniu **16.03.2023** r. w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A, parametry grupy a) na podstawie:

- 1) Miejsce poboru próbek:
  - Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW**0693**):
  - sprawozdania nr SB/33267/03/2023 z dnia 16.03.2023 r., nr próbki 080637/03/2023
- 2) Miejsce poboru próbek:
  - na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW**0702**), Golcza nr 10:
  - sprawozdania nr SB/33270/03/2023 dnia 16.03.2023 r., nr próbki 080638/03/2023

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294) i stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Golcza**.


Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: sekretariat@mpgkchoszczno.pl; pgalwa@mpgkchoszczno.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Choszczna (drogą elektroniczną sekretariat@choszczno.pl)

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Choszcznie  
  
mgr inż. Magdalena Król-Kaszak

*wiepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI