

dot. Kryta Pływalnia „Wodny Raj”

Centrum Rekreacji i Sportu Spółka z o. o.

ul. Bolesława Chrobrego 33, 73-200 Choszczno

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338), § 2 i ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 ze zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie z obiektu Krytej Pływalni „Wodny Raj” w Choszcznie przy ul. Bolesława Chrobrego 33, należącego do Centrum Rekreacji i Sportu Spółka z o. o. w dniu 22.05.2023 r. na podstawie protokołu nr **HK.9020.3.154.2023** załącznik 70/2023; 71/2023; 72/2023 oraz sprawozdań z badań nr:

- punkt poboru 3202PPPPW0154 woda podawana do niecki basenu sportowego:
 - Spr/ŚR/K/1861/23 z dnia 29.05.2023 r. nr próbki ŚR/K/1372/23
 - Spr/ŚR/K/1860Q/23 z dnia 29.05.2023 r. nr próbki ŚR/K/1372/23
 - Sp/BM/PW/1038-Q/23 z dnia 01.06.2023 r. nr próbki BM/PW/882/23;
 - Sp/BM/PW/975-Q/23 z dnia 24.05.2023 r. nr próbki BM/PW/882/23;
- punkt poboru 3202PPPPW0377 woda z niecki basenu sportowego strona lewa początek:
 - Spr/ŚR/K/1857/23 z dnia 29.05.2023 r. nr próbki ŚR/K/1370/23
 - Spr/ŚR/K/1856Q/23 z dnia 29.05.2023 r. nr próbki ŚR/K/1370/23
 - Sp/BM/PW/1036-Q/23 z dnia 01.06.2023 r. nr próbki BM/PW/880/23;
 - Sp/BM/PW/973-Q/23 z dnia 24.05.2023 r. nr próbki BM/PW/880/23;
- punkt poboru 3202PPPPW0373 woda z niecki basenu sportowego strona lewa koniec:
 - Spr/ŚR/K/1859/23 z dnia 29.05.2023 r. nr próbki ŚR/K/1371/23
 - Spr/ŚR/K/1858Q/23 z dnia 29.05.2023 r. nr próbki ŚR/K/1371/23
 - Sp/BM/PW/1037-Q/23 z dnia 01.06.2023 r. nr próbki BM/PW/881/23;
 - Sp/BM/PW/974-Q/23 z dnia 24.05.2023 r. nr próbki BM/PW/881/23;

- punkt poboru 3202PPPPW0155 woda z niecki basenu sportowego strona prawa początek:
 - Spr/ŚR/K/1853/23 z dnia 29.05.2023 r. nr próbki ŚR/K/1368/23
 - Spr/ŚR/K/1852Q/23 z dnia 29.05.2023 r. nr próbki ŚR/K/1368/23
 - Sp/BM/PW/1034-Q/23 z dnia 01.06.2023 r. nr próbki BM/PW/878/23;
 - Sp/BM/PW/971-Q/23 z dnia 24.05.2023 r. nr próbki BM/PW/878/23;
- punkt poboru 3202PPPPW0375 woda z niecki basenu sportowego strona prawa koniec:
 - Spr/ŚR/K/1855/23 z dnia 29.05.2023 r. nr próbki ŚR/K/1369/23
 - Spr/ŚR/K/1854Q/23 z dnia 29.05.2023 r. nr próbki ŚR/K/1369/23
 - Sp/BM/PW/1035-Q/23 z dnia 01.06.2023 r. nr próbki BM/PW/879/23;
 - Sp/BM/PW/972-Q/23 z dnia 24.05.2023 r. nr próbki BM/PW/879/23;
- punkt poboru 3202PPPPW0156 woda podawana do niecki basenu rekreacyjnego:
 - Spr/ŚR/K/1851/23 z dnia 29.05.2023 r. nr próbki ŚR/K/1367/23
 - Spr/ŚR/K/1850Q/23 z dnia 29.05.2023 r. nr próbki ŚR/K/1367/23
 - Sp/BM/PW/1033-Q/23 z dnia 01.06.2023 r. nr próbki BM/PW/877/23;
 - Sp/BM/PW/970-Q/23 z dnia 24.05.2023 r. nr próbki BM/PW/877/23;
- punkt poboru 3202PPPPW0157 woda z niecki basenu rekreacyjnego początek:
 - Spr/ŚR/K/1847/23 z dnia 29.05.2023 r. nr próbki ŚR/K/1365/23
 - Spr/ŚR/K/1846Q/23 z dnia 29.05.2023 r. nr próbki ŚR/K/1365/23
 - Sp/BM/PW/1031-Q/23 z dnia 01.06.2023 r. nr próbki BM/PW/875/23;
 - Sp/BM/PW/960-Q/23 z dnia 24.05.2023 r. nr próbki BM/PW/875/23;
- punkt poboru 3202PPPPW0376 woda z niecki basenu rekreacyjnego koniec:
 - Spr/ŚR/K/1849/23 z dnia 29.05.2023 r. nr próbki ŚR/K/1366/23
 - Spr/ŚR/K/1848Q/23 z dnia 29.05.2023 r. nr próbki ŚR/K/1366/23
 - Sp/BM/PW/1032-Q/23 z dnia 01.06.2023 r. nr próbki BM/PW/876/23;
 - Sp/BM/PW/967-Q/23 z dnia 24.05.2023 r. nr próbki BM/PW/876/23;
- punkt poboru 3202PPPPW0158 woda podawana do niecki wanny jacuzzi „OLIWIA”:
 - Spr/ŚR/K/1867/23 z dnia 29.05.2023 r. nr próbki ŚR/K/1375/23
 - Spr/ŚR/K/1866Q/23 z dnia 29.05.2023 r. nr próbki ŚR/K/1375/23
 - Sp/BM/PW/1043-Q/23 z dnia 01.06.2023 r. nr próbki BM/PW/885/23;
 - Sp/BM/PW/978-Q/23 z dnia 24.05.2023 r. nr próbki BM/PW/885/23;
- punkt poboru 3202PPPPW0159 woda z niecki wanny jacuzzi „OLIWIA”:
 - Spr/ŚR/K/1865/23 z dnia 29.05.2023 r. nr próbki ŚR/K/1374/23

Spr/ŚR/K/1864Q/23 z dnia 29.05.2023 r. nr próbki ŚR/K/1374/23

Sp/BM/PW/1040-Q/23 z dnia 01.06.2023 r. nr próbki BM/PW/884/23;

Sp/BM/PW/977-Q/23 z dnia 24.05.2023 r. nr próbki BM/PW/884/23.

– punkt poboru 3202PPPPW0875 zjeżdźalnia woda w niecce:

Spr/ŚR/K/1863/23 z dnia 29.05.2023 r. nr próbki ŚR/K/1373/23

Spr/ŚR/K/1862Q/23 z dnia 29.05.2023 r. nr próbki ŚR/K/1373/23

Sp/BM/PW/1039-Q/23 z dnia 01.06.2023 r. nr próbki BM/PW/883/23;

Sp/BM/PW/976-Q/23 z dnia 24.05.2023 r. nr próbki BM/PW/883/23;

stwierdza, że w badanym zakresie woda odpowiada wymaganiom sanitarnym i uznaje **przydatność** wody z niecek basenów kąpielowych do użytkowania.

z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Choszcznie

KIEROWNIK
Oddziału Nadzoru Sanitarnego
Bunda
mgr Iwona Stachera-Bunda

Otrzymuje:

1. Adresat (drogą elektroniczną crs@choszczno.pl.)

2. a/a.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Choszczna (drogą elektroniczną sekretariat@choszczno.pl).

Centrum Rekreacji i Sportu Spółka z o. o.

ul. Bolesława Chrobrego 33, 73-200 Choszczno

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338), § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie z obiektu Krytej Pływalni „Wodny Raj” w Choszcznie przy ul. Bolesława Chrobrego 33 (punkt poboru natrysk w „mokrej” części męskiej i damskiej przebieralni), należącego do Centrum Rekreacji i Sportu Spółka z o. o. w dniu 22.05.2023 r. na podstawie protokołu nr **HK.9020.3.155.2023** załącznik nr **73/2023** i sprawozdań z badań nr:

- Sp/BM/PW/1046Q/23 z dnia 01.06.2023 r. nr próbki BM/PW/886/23 (0 jtk/100 ml) natrysk przebieralnia część damska punkt poboru 3202PPPPW0642;
- Sp/BM/PW/1048Q/23 z dnia 01.06.2023 r. nr próbki BM/PW/887/23 (0 jtk/100 ml) natrysk przebieralnia część damska punkt poboru 3202PPPPW0698;
- Sp/BM/PW/1049Q/23 z dnia 01.06.2023 r. nr próbki BM/PW/888/23 (0 jtk/100 ml) natrysk przebieralnia część męska punkt poboru 3202PPPPW0643;
- Sp/BM/PW/1052Q/23 z dnia 01.06.2023 r. nr próbki BM/PW/889/23 (0 jtk/100 ml) natrysk przebieralnia część męska punkt poboru 3202PPPPW0699;

stwierdza, że w badanym zakresie woda odpowiada wymaganiom sanitarnym i uznaje **przydatność** wody do użytkowania z urządzenia wodociągowego i instalacji wody ciepłej.

Otrzymuje:

1. Adresat (drogą elektroniczną crs@choszczno.pl).

2. a/a.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Choszczna (drogą elektroniczną sekretariat@choszczno.pl).

z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Choszcznie

KIEROWNIK
Oddziału Nadzoru Sanitarnego
Stachera
mgr Iwona Stachera-Bunda

