

HK.9011.5.100.2023

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.
ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 338), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Suliszewo** będącego w zarządzeniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Choszcznie, w dniu **09.06.2023 r.** w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A, parametry grupy a) na podstawie:

- sprawozdania nr SB/70175/06/2023 z dnia 14.06.2023 r., nr próbki 080675/06/2023 próbki pobranej na Stacji Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci w Suliszewie (punkt poboru 3202PPPW0616)
- sprawozdania nr SB/70174/06/2023 dnia 14.06.2023 r., nr próbki 080676/06/2023 próbki pobranej na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy Rzecko ul. Spółdzielcza 26 biuro RSP (punkt poboru 3202PPPW0182)

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294) i stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Suliszewo, Kołki, Krzowiec, Rieczki, Rzecko.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **1 miesiąc**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: sekretariat@mpgkchoszczno.pl; pgalwa@mpgkchoszczno.pl).
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Choszczna (drogą elektroniczną sekretariat@choszczno.pl).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Choszcznie


mgr inż. Magdalena Król-Kaszak

niepodlega

HK.9011.5.97.2023

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.

ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 338), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Wardyń** będącego w zarządzaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Choszcznie, w dniu **06.09.2023 r.** w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A, parametry grupy a) na podstawie:

- sprawozdania nr SB/70176/06/2023 z dnia 14.06.2023 r., nr próbki 080681/06/2023 próbka pobrana na Stacji Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci Wardyń (punkt poboru 3202PPPPW0027)
- sprawozdania nr SB/70177/06/2023 dnia 14.06.2023 r., nr próbki 080682/06/2023 próbka pobrana na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy Wardyń 28 (punkt poboru 3202PPPPW0846)

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w załączniku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza przydatności wody do spożycia przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Wardyń**.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **3 miesiące**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: sekretariat@mpgkchoszczno.pl; pgalwa@mpgkchoszczno.pl).

2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Choszczna (drogą elektroniczną sekretariat@choszczno.pl).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Choszcznie


mgr inż. Magdalena Król-Kaszak

niepodlega

Choszczno, dnia 6 lipca 2023 roku

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.

ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 338), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Piasecznik** będącego w zarządzaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Choszcznie, w dniu **09.06.2023** r. w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A, parametry grupy a) na podstawie:

- sprawozdania nr SB/70186/06/2023 z dnia 14.06.2023 r., nr próbki 080677/06/2023 próbki pobranej na Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci w Piaseczniku (punkt poboru 3202PPPPW0005)
- sprawozdania nr SB/70188/06/2023 dnia 14.06.2023 r., nr próbki 080678/06/2023 próbki pobranej na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy Piasecznik 48B kran czerpalny (punkt poboru 3202PPPPW0845)

uzna, że w badanym zakresie próbki **odpowiadają** wymaganiom sanitarnym zawartym w załączniku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **przydatności wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Piasecznik**.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **3 miesiące**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: sekretariat@mpgkchoszczno.pl; pgalwa@mpgkchoszczno.pl).
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Choszczna (drogą elektroniczną sekretariat@choszczno.pl).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Choszcznie


mgr inż. Magdalena Król-Kaszak

niepodlega

Choszczno, dnia 6 lipca 2023 roku

HK.9011.5.99.2023

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.
ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2023 poz. 338), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Choszczno** będącego w zarządaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Choszcznie, w dniu **09.06.2023 r.** oraz **23.06.2023 r.** w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A, parametry grupy a) na podstawie:

- sprawozdania nr SB/70186/06/2023 z dnia 14.06.2023 r., nr próbki 080673/06/2023 próbka pobrana na Stacji Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci Choszczno ul. Drawieńska 56 (punkt poboru 3202PPPPW0001)
- sprawozdania nr SB/70186/06/2023 z dnia 14.06.2023 r., nr próbki 080674/06/2023 próbka pobrana na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy ul. Fabryczna 7, 73-200 Choszczno (punkt poboru 3202PPPPW0347)
- sprawozdania nr SB/77280/06/2023 dnia 27.06.2023 r. 148043/06/2023 próbka pobrana na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy ul. Staszica 24, 73-200 Choszczno (punkt poboru 3202PPPPW0350)

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294) i stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Choszczno, Baczyn, Bonin, Koplin, Oraczewice, Pakość, Radlice, Roztocze, Rudniki, Smoleń, Stawin, Stradzewo, Witoszyn.**

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **1 miesiąc.**

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: sekretariat@mpgkchoszczno.pl; pgalwa@mpgkchoszczno.pl).
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Choszczna (drogą elektroniczną sekretariat@choszczno.pl).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Choszcznie

mgr inż. Magdalena Król-Kaszak

niepodlega