


PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
73-200 Choszczno
ul. Bolesława Chrobrego 27
tel. 0 60 765 72 02

HK.9020.1.52.2024



Choszczno, dnia 21 marca 2024 roku

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.

ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), § 3 i § 20 ust. 3 pkt 3, a także § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Szczecinie z urządzenia wodociągowego (Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci oraz na sieci u odbiorcy) w miejscowości **Korytowo** gmina Choszczno będącego w zarządzaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Choszcznie, w ramach **nadzoru nad jakością wody** przeznaczonej do spożycia, na podstawie protokołu nr **HK.9020.1.76.2024** załącznik nr **36/2024** z dnia **18.03.2024 r.**, a także sprawozdania z badań:

- Sp/BM/PW/554-Q/24 z dnia 21.03.2024 r., nr próbki BM/PW/508/24 oraz przekroczenia parametru mikrobiologicznego – ogólna liczba mikroorganizmów 157 jtk/1 ml - miejsce poboru próbki - Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0029)
- Sp/BM/PW/555-Q/24 z dnia 21.03.2024 r., nr próbki BM/PW/509/24 oraz przekroczenia parametru mikrobiologicznego – ogólna liczba mikroorganizmów >300 jtk/1 ml – na sieci dystrybucyjnej w odbiorcy Korytowo ul. Joannitów 11 (punkt poboru 3202PPPPW0847)


uznaje, że w badanym **zakresie mikrobiologicznym** próbka pobrana w stacji uzdatniania wody **nie odpowiada** wymaganiom sanitarnym zawartym w załączniku nr 1 PARAMETRY I WARTOŚCI PARAMETRYCZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA część C „Parametry wskaźnikowe” Tabela 1. „Wymagania mikrobiologiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) i stwierdza **warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi** będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Korytowo**.
Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **1 miesiąc**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: sekretariat@mpgkchoszczno.pl; pgalwa@mpgkchoszczno.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Choszczna (drogą elektroniczną sekretariat@choszczno.pl)

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Choszcznie

mgr inż. Magdalena Król-Kaszak